



基隆市天外天垃圾資源回收(焚化)廠

廠址內空氣品質監測結果

年月份		項目	TSP/24小時測值	Pb	Cd	Hg
			£g/m ³	£g/m ³	£g/m ³	mg/m ³
		空氣品質標準	250	—	—	—
97	1	第一次	57.2	ND<0.10	ND<0.005	ND<0.000076
		第二次	64.5	ND<0.10	ND<0.005	ND<0.000076
	2	第一次	54.3	ND<0.071	ND<0.0040	ND<0.00013
		第二次	70.1	ND<0.071	ND<0.0040	ND<0.00013
	3	第一次	82.8	ND<0.071	ND<0.0040	ND<0.00013
		第二次	68.2	ND<0.071	ND<0.0040	ND<0.00013
	4	第一次	51.2	ND<0.071	ND<0.0040	ND<0.00013
		第二次	64.4	ND<0.071	ND<0.0040	ND<0.00013
	5	第一次	73.8	ND<0.071	ND<0.0040	ND<0.00013
		第二次	50.2	ND<0.071	ND<0.0040	ND<0.00013
	6	第一次	52.3	ND<0.071	ND<0.0040	ND<0.00013
		第二次	45.5	ND<0.071	ND<0.0040	ND<0.00013
	7	第一次	45.0	ND<0.071	ND<0.0040	0.0002
		第二次	42.3	ND<0.071	ND<0.0040	ND<0.00013
	8	第一次	57.9	ND<0.071	ND<0.0040	ND<0.00013
		第二次	41.9	ND<0.071	ND<0.0040	ND<0.00013
	9	第一次	49.0	0.1	ND<0.0040	ND<0.00013
		第二次	55.0	0.11	ND<0.0040	ND<0.00013
	10	第一次	58.0	ND<0.071	ND<0.0040	ND<0.00013
		第二次	76.0	ND<0.071	ND<0.0040	0.0002
	11	第一次	57.0	ND<0.071	ND<0.0040	0.0005
		第二次	75.0	ND<0.071	ND<0.0040	ND<0.00013
	12	第一次	34.0	ND<0.071	ND<0.0040	ND<0.00013
		第二次	69.0	ND<0.071	ND<0.0040	0.0004